



Ministero dell'Interno

Ferrara, li, _____

27 FEB. 2006

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE FERRARA

Via G. Verga 125 - 44100 FERRARA
COMUNE DI ARGENTA
SEGRETERIA GENERALE tel. 0532973150/1 - fax 0532973050
UFF. PROTOCOLLO e-mail: comando.ferrara@v.c.n.vfuoco.it

UFFICIO SEGRETERIA

27 FEB. 2006

Prot. nr. 1967

ARRIVATO

A: **Comune di Argenta**
Settore urbanistica, OO.PP. Ambiente, demanio e patrimonio
Alla cortese att.ne Arch. Natascia Frasson

E. p.c. A: **Sig. Sindaco del Comune di Ostellato**

OGGETTO: Procedimento di approvazione del PSC redatto in forma associata dai Comuni di Argenta, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera - Convocazione della Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/2000.

CHIARIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI.

In riferimento alla nota prot. n. 2719 del 15 febbraio 2006, avente per oggetto convocazione alla conferenza di Pianificazione, indetta per il giorno 01 marzo 2006, si fa presente che per impegni pregressi non sarà possibile la partecipazione di nessun componente di questo Comando Provinciale.

Ad ogni buon fine, si chiarisce che nell'ambito delle competenze di questo Comando in merito alla prevenzione incendi si dovrà tener conto dei seguenti criteri da adottare nei siti di insediamento produttivi:

Accesso all'area

Gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4,00 m;

raggio di volta: 13,00 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore: passo 4,00 m).

Accostamento autoscale

Per gli edifici deve essere assicurata, la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato al D.M. 246/87, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. In alternativa, nei casi di impossibilità di accostamento dell'autoscala, dovranno essere adottate misure compensative per favorire in sicurezza l'esodo delle persone lungo le vie di esodo.

Requisiti idraulici prestazionali degli impianti di estinzione degli incendi

In merito all'impianto fisso di estinzione degli incendi i requisiti prestazionali da rispettare sono quelli stabiliti dalla Normativa Tecnica UNI 10779/2002.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

COMUNE DI ARGENTA
Pr. 005028/06 Del 28/02/2006
Titolo IX Classe 4
URBANISTICA

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Michele DE VINCENTIS)

